



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0286-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /

14 листопада 2022 до 13 листопада 2026

Term of validity is from

Сертифікат видано

Сертифікат выдан /
Certificate is issued on

ТОВ «ХІЛТИ (УКРАЇНА) ЛТД»
04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 15/15, код ЄДРПОУ 23162194.
Доручення виробника від 02.03.2016 № 25

Продукція

Продукция / Production

Противопожарный герметик спрей Hilti CFS-SP WB
для з'єднання лінійних стиків у вертикальних і горизонтальних будівельних
конструкціях.
Класи вогнестійкості, клас реакції на вогонь, класи стійкості до зовнішніх
(кліматичних) умов впливу **відповідно до додатку**

3214

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.18;
ДСТУ EN 13501-1:2016 (EN 13501-1:2007 A1:2009, IDT) «Пожежна класифікація будівельних виробів
і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції
на вогонь»;

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ EN 13501-2:2016 (EN 13501-2:2007 A1:2009, IDT) «Пожежна класифікація будівельних виробів
і будівельних конструкцій. Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на
вогнестійкість, крім складників вентиляційних систем»;
EN 1366-4:2006+A1:2010 Fire resistance tests for service installations. Linear joint seals (Випробування на
вогнестійкість. З'єднання лінійних стиків)

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

Фірма «Hilti Aktiengesellschaft» (Ліхтенштейн),
FL-9494 Schaan, Furstentum Principality of Liechtenstein

Місце виробництва

Место производства /
Place of production

«Hilti Entwicklungsgesellschaft GmbH» (Німеччина),
Hiltistrasse 6, 86916 Kaufering, Germany

Сертифікат видано органом сертифікації

Сертифікат выдан органом
сертификации /
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно.

Порядок виконання робіт щодо монтування проводиться згідно з Регламентом робіт з
вогнезахисту «Противопожарный герметик спрей Hilti CFS-SP WB» та Інструкції з монтажу.
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката
відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протоколи випробувань від 26.08.2010 №№ РВ 3.2/14-137-1, РВ 3.2/14-137-2 випробувальної
лабораторії MFPA Leipzig GmbH Baulicher Brandschutz (Німеччина),
Європейська технічна оцінка ETA 12/0078 від 01.12.2014 органу сертифікації Austrian Institute of
Construction Engineering (Австрія).
Рішення № 208/22 від 11.11.2022 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П./Stamp



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДОДАТОК
до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0286-22 від 14 листопада 2022 р. до 13 листопада 2026 р.

Класифікація вогнестійкості протипожежного герметика спрея Hilti CFS- SP WB для з'єднання лінійних стиків у вертикальних і горизонтальних будівельних конструкціях відповідно до ДСТУ EN 13501-2:2016

Орієнтація з'єднання, (тип)	Ширина з'єднання, мм	Класифікація вогнестійкості
Вертикальні з'єднання в конструкціях стін та між ними (тип А) , товщина ≥ 150 мм *	від 6 до 100	EI 240-V-M 40-F-W від 6 до 100
З'єднання в конструкціях перекриття (тип В), товщина ≥ 100 мм		EI 120-H-M 40-F-W від 6 до 100 E 240-H-M 40-F-W від 6 до 100
Горизонтальні з'єднання стіни в притул до перекриття, стелі або даху (тип С), товщина ≥ 100 мм (з'єднання заповнюється на всю глибину)		EI 120-H-M 40-F-W від 6 до 100 E 240-H-M 40-F-W від 6 до 100
Горизонтальні з'єднання гнучкої стіни в притул до перекриття, стелі або даху (тип С), товщина ≥ 25 мм (з'єднання заповнюється на всю глибину)	від 6 до 40	EI 90-T-M 40-F-W від 6 до 40 E 120-T-M 40-F-W від 6 до 40

Класифікація реакції на вогонь протипожежного герметика спрея Hilti CFS- SP WB відповідно до ДСТУ EN 13501-1:2016

Клас Е

Класифікація типу стійкості до зовнішніх (кліматичних) умов впливу протипожежного герметика спрея Hilti CFS- SP WB для герметизації проходок інженерних комунікацій

Класифікація за стійкістю до зовнішніх (кліматичних) умов впливу відповідно до EAD 350141-00-1106			
Тип Z ₂	Тип Z ₁	Тип Y	Тип X
+	+	+	-

Примітка.

Тип X – призначений для використання за будь-яких умов усередині і ззовні приміщень;

Тип Y – призначений для використання за часткового впливу умов ззовні приміщень;

Тип Z₁ - призначений для використання за умов усередині приміщення з високою вологістю;

Тип Z₂ – призначений для використання за умов в середині приміщення з регульованими параметрами мікроклімату.

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body




В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)