



10175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0292-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /

14 листопада 2022 до 13 листопада 2023

Term of validity is from

Сертифікат видано

Сертифікат выдан /
Certificate is issued on

ТОВ «ХІЛТИ (УКРАЇНА) ЛТД»
04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 15/15, код ЄДРПОУ 23162194.
Доручення виробника від 02.03.2016 № 25

Продукція

Продукция / Production

Система вогнезахисту для герметизації і ущільнення проходок інженерних комунікацій в тому числі і повітропроводів у складі:

- протипожежного покриття Hilti CFS-CT (CP670),
- протипожежного акрилового герметика Hilti CFS-S ACR (CP.606)
- мінеральна (базальтова) плити Bau Gut (щільність 100 кг/м³).

Класи вогнестійкості:

- EI-60 ширина герметизації ≤ 100 мм (стіна товщиною ≥ 75 мм);
- EI-90 ширина герметизації ≤ 50 мм (стіна товщиною ≥ 75 мм);
- EI-180 ширина герметизації ≤ 100 мм (стіна, перекриття товщиною ≥ 200 мм)

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

6815

(код (H) УКТЗЕДУ/ДКІП
(UKTZED/DKIP code (s)))

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» пп. 6.12, 6.18.
ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» р.7;
ДСТУ Б В.1.1-4-98 «Защита от пожара. Строительные конструкции. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

Фірма «Hilti Aktiengesellschaft» (Ліхтенштейн),
FL-9494 Schaan, Furstentum Principality of Liechtenstein

Місце виробництва

Место производства /
Place of production

«Hilti Entwicklungsgesellschaft GmbH» (Німеччина),
Hiltistrasse 6, 86916 Kaufering, Germany

Сертифікат видано органом сертифікації

Сертифікат выдан органом
сертификации /
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно.

Порядок виконання робіт щодо монтування проводиться згідно з Регламентом робіт з вогнезахисту «Система вогнезахисту у складі із протипожежного покриття Hilti CFS-CT (CP670) та протипожежного акрилового герметика Hilti CFS-S ACR (CP 606)» та Інструкції з монтажу.

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протокол випробувань № 1/СПР-19 від 17.01.2019 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365 дійсний до 10.04.2024).
Рішення № 213-1/22 від 11.11.2022 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)